

## **Referat af bestyrelsesmøde i Reerslev Vandværks bestyrelse, den 6. februar 2019 kl. 19.30**

### **Sted:**

Forsamlingshuset

### **Deltagere:**

Rene Andersen - formand  
Michael Michaelsen - kasserer  
Torben Rosborg  
Morten Seierø  
Anni Kær Pedersen (ref.)

### **Fraværende:**

Torben Lundager  
Lars Ole Hansen

### **Godkendelse af referat**

Referatet fra mødet, den 16. januar 2019 blev kommenteret, og det udsendte udkast til referat blev rettet til på baggrund af de faldne bemærkninger. Referatet rundsendes på ny.

### **Skal vi arbejde på selv at aflæse målere.**

Punktet blev udsat til et senere møde

### **Status på Bagers ombygning af vandværk**

Arbejdet er tilendebragt, og den afsluttende faktura fremsendt. Der skal leveres mærkater til de forskellige rør og en principskitse for den nye opbygning af vandværket, sidstnævnte med henblik på, at tegningen skal indsendes til HTK, jfr. §21-tilladelse. Michael følger op på dette.

Rene tager dialog med Chr. Bagger i forhold til afslutning af projektet, og hvordan vi kommer videre i næste fase.

### **Bluecontrol BC7000 status**

Der arbejdes fortsat på leverancen.

### **Møde med Uponor om design af ny vandtank**

Rene følger op for at arrangere et møde. Morten, Uponor, Chr. Bagger og Rene som forventede mødedeltagere.

### **Frostsikring af Klimahuse**

Rene har ringet til Klimahusene. Og vil forventeligt følge op skriftligt. Vi vender sagen med HTK.

### **Ansøgning om terrænændring til HTK**

HTK har nu givet tilladelse til at ændre terræn på vandhøjen. Rene og Morten skal i det videre arbejde med ny rentvandstank bede entreprenøren om at beskrive, hvordan der sikres mod blandt andet jordnedskridning og overfladevand, der kan risikere at skride eller

løbe ind til naboer. Det anbefales fra HTKs side, at der tages en snak med naboen mod nord inden arbejdet udføres.

### **Vores konto hos Tvilum**

Morten kontakter Tvilum for at få afklaret, hvilken konto vi har.

### **Indtryk fra messen i Roskilde**

Bestyrelsen delte inspiration fra messedagen. Der blev nævnt følgende: Vores dialog med mange mulige LER-leverandører havde været god. Spændende oplæg om kalkrensning. God kontakt til firma, der evt. kan desinficere vores nye rentvandstank, inden den tages i brug.

### **Renovering af sydlig boring som ikke leverer nok vand**

Rene tager dialog med Chr. Bagger herom.

### **Møde om vandforsyningsplanen hos HTK**

Vi diskuterede kort det udsendte materiale. Rene og Anni deltager i mødet med HTK, med særlig fokus på at lytte, og således samle informationer til besvarelse af en efterfølgende høring. Anni fandt, at det var vigtigt at være opmærksom på de økonomiske konsekvenser, som vandforsyningsplanen kan få for små vandværker som vores.

### **Diverse**

Morten orienterede om svar fra HTK på baggrund af dialog med Nymand. Vi vender tilbage til sagen, når den manglende funktion af den sydlige boring er beskrevet.

### **Næste møde**

5.3. kl. 20 i Forsamlingshuset.