

## **Reerslev Vandværk. Bestyrelsesmøde den 8/5-20.**

Deltagere: René, Torben, Michael, Morten (ref.).

### **1. Seneste referat**

OK.

### **2. Generalforsamling**

Generalforsamling udsættes pga. Corona-krise.

Årsrapport er lagt på hjemmesiden. René skriver beretning, som også lægges på hjemmesiden.

### **3. Tscherning**

Slutafregning med Tscherning kan udføres.

### **4. BlueControl**

Slutafregning er gennemført.

### **5. Flintbjergvej 25**

Der er sat og tilsluttet 2 stophaner. Bestyrelsen besigtigede efter mødet. Denne ene er til huset på den anden side af vejen. Hane til nr. 25 blev udpeget for entreprenøren.

### **6. Gartnararbejde ved vandhøjen**

Bestyrelsen besigtigede efter mødet vedr. de afsluttende arbejder. Morten skitserer de aftalte planer.

Hæk sættes i næste uge.

Der er hentet tilbud/overslag fra Træmanden og fra F. J. Poulsen. Afretning og flisebelægning er ikke helt med i priserne. Træmanden vælges, og der gives nærmere skitse samt beskrivelse af afretning og flisebelægning, hvorefter overslag udvides.

Endvidere skal lågen rettes ved sydlig boring. Dette bedes også udført af Træmanden.

### **7. Drænpumpe ved sydlig boring**

Eksisterende pumpe er ved at være udtjent, og pumper ikke i bunden af pumpeumpen (samme problem som ved den gamle drænpumpe i nordlig boring). Der skal ny pumpe.

Der skal graves ned til utæt el-gennemføring, og der skal tættes. Afløb fra drænpumpen skal muligvis flyttes ned under terræn. Der skal desuden sættes ny flexslange til udluftning. René taler med Bagger om dette.

### **8. Vandregninger**

Ubetalte regninger blev drøftet.

### **9. Næste møde**

Den 28. maj 2020 kl. 19 hos Michael.